

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| Наименование объекта | Федеральное государственное учреждение культуры «Государственный центральный музей современной истории» | | | |
| Фактический адрес | 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.21, стр.1 | | | |
| Юридический адрес | 125009, г. Москва, ул. Тверская, д.21, стр.1 | | | |
| Округ, район | Тверской | | | |
| Телефон/ E-mail | 8 (495) 699-52-17 sovrhistory@mail.ru | | | |
| Вид деятельности | Культурная, научная, образовательная | | | |
| Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация | Министерство культуры Российской Федерации 125993, ГСП-3, Москва, Малый Гнездниковский пер., 7/6, стр. 1, 2 | | | |
| Форма собственности объекта | Государственная | | | |
| Размещение объекта | 1 здание | | | |
| Количество и назначение входов | 1, основной | | | |
| Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость) | | | | 400 чел./650 чел. |
| Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья | | | | Нет |
| Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому | | | | Нет |
| Возможность дистанционного обслуживания | | | | Нет |
| 1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов | | | | |
| Наименование основных структурных элементов объекта | Доступность для инвалидов | | | |
| | К (на кресле-коляске) | О (с нарушением опорно-двигательного аппарата) | С (с нарушением зрения) | Г (с нарушением слуха) |
| Территория объекта | частично | частично | частично | да |
| Входная группа | частично | частично | частично | да |
| Пути движения | частично | частично | частично | да |
| Зона оказания услуги | частично | частично | частично | да |
| Санитарно-бытовые помещения | частично | частично | частично | да |
| 2. Итоговое состояние доступности объекта для инвалидов | | | | |
| Состояние доступности | Доступность для инвалидов | | | |
| | К | О | С | Г |
| Доступность объекта | частично | частично | частично | да |
| Доступность услуги | частично | частично | частично | да |
| Доступность итоговая | частичная | | | |
| 3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта | | | | |
| Основные структурные элементы объекта | Рекомендации по адаптации объекта* | | | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудовать место автостоянки автотранспорта для инвалидов со специальным знаком | | | |
| Вход (входы) в здание | На входе на территорию музея с левой стороны смонтировать ровные ступени и поручни; смонтировать знак доступности учреждения; смонтировать ограждения входной площадки; выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени крыльца; смонтировать тактильную полосу | | | |

| | |
|---|--|
| | перед лестничным маршем; смонтировать поручни непрерывные с двух сторон крыльца; смонтировать пандус наружного входа; смонтировать ручки дверей в соответствии с нормативами доступности (п-образная, дугообразная); отрегулировать доводчики; нанести яркую маркировку при наличии прозрачного полотна на входной и тамбурной дверях; смонтировать рифленую поверхность на участках пола пред входом; выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестниц междуэтажных |
| Путь (пути) движения внутри здания | Выделить контрастным цветом верхнюю и нижнюю ступени лестниц междуэтажных; смонтировать поручни непрерывные вдоль стены на лестницах междуэтажных, смонтировать рельефные полосы перед лестничными маршами; |
| Зона целевого посещения объекта (оказания услуги) | Нанести шрифт Барреля в залах экспозиции <i>Брайля</i> |
| Санитарно-гигиенические помещения | Смонтировать знак доступности помещений на двери санузла; смонтировать крючки для костылей в санузле; смонтировать поручень опорный у раковины в санузле; смонтировать тактильную направляющую к писсуару; смонтировать кнопку вызова экстренной помощи в санузле |
| Все зоны и участки объекта в целом | Смонтировать рифленые полосы перед лестничными маршами. |

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2017-2018 гг.

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) -

после выполнения работ по адаптации доступность всем категориям, кроме «К»

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «02» декабря 2016 г.

Дата составления паспорта «05» декабря 2016 г.

Руководитель организации

..... И.Я. Великанова
/Ф.И.О/

Председатель общественной организации инвалидов *Лобарева Н.В.*
/Ф.И.О/

